

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7778/728648

ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
(συλλογή σφραγισμένων προσφορών)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (3.444,00€) ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.**

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        | ΔΕΙΓΜΑ            | ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ<br>ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ<br>ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ΝΑΙ                 | ΟΧΙ               | <b>ΕΩΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ<br/>2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30<br/>ΠΡΩΙ</b>                          |
| ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ<br>ΠΠΥΥ | CPV<br>50413200-5 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ<br>ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ<br>ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50413200-5

Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:



- 1.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
- 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07
- 3.Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).
- 4.Την από 28/02/2014 υπ. αριθμ. 2742/723612 απόφαση του Προέδρου του Νοσοκομείου.
- 4.Την εισήγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έγκριση επανάληψης του από τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου(7478 /728348\_18-06-2014)

## **Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι**

Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την υπηρεσία επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα αναγράφεται, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την λήξη αυτής για 60 ημερολογιακές ημέρες πλέον του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών.

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον (υπεργολαβία)

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:

Α) Καθαρή τιμή σε Ευρώ ανά τεμάχιο (χωρίς Φ.Π.Α.)



Β) Επιβάρυνση Φ.Π.Α. (συντελεστής)

Γ) Συνολική τιμή ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Για υπηρεσίες:

1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3,072% εμπεριέχει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
3. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.
4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1036% εμπεριέχει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των 3.444,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

- 1) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
- 2) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ**



# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

## ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης που είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, περιγράφεται το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τις επισκέψεις του συντηρητή και τις έκτακτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται, προκειμένου τα συστήματα πυρανίχνευσης να λειτουργεί σωστά..

Στο Νοσοκομείο μας υπάρχουν τα εξής κτίρια τα οποία διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης.

#### Κτίρια του Νοσοκομείου

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ                 | 37 πυρανιχνευτές |
| ΤΑΡΣΗ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΗ              | 48 πυρανιχνευτές |
| ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ                     | 40 πυρανιχνευτές |
| ΣΥΓΓΡΕΙΟ                      | 31 πυρανιχνευτές |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ              | 28 πυρανιχνευτές |
| ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ                    | 40 πυρανιχνευτές |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ                   | 40 πυρανιχνευτές |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠ.ΕΚΠ.(ΞΕΝ.50 ΑΤ.) | 51 πυρανιχνευτές |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠ.ΑΠΟΚ.(ΕΡΓΑΣΤ.)   | 20 πυρανιχνευτές |
| ΞΕΝΩΝΑΣ 16 ΑΤΟΜΩΝ             | 30 πυρανιχνευτές |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ                | 29 πυρανιχνευτές |
| ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ       | 20 πυρανιχνευτές |
| ΓΕΜΕΛΕΙΟ                      | 62 πυρανιχνευτές |
| ΚΑΦΕΝΕΙΟ                      | 4 πυρανιχνευτές  |

Το κάθε κτίριο έχει ένα κέντρο ελέγχου 10 ζωνών εκ των οποίων βρίσκονται σε ενέργεια περίπου 5-6 ζώνες.

Συνολικά έχουμε περίπου:

Πυρανιχνευτές τεμάχια περίπου 490

Μπουτόν τεμάχια 30

Σειρήνες τεμάχια 17

Κέντρα ελέγχου τεμάχια 14



## **B. Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης**

Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συντήρηση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο σ' αυτόν τον τομέα και να προσκομίσει δικαιολογητικά στα οποία θα αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του σε ανάλογες εργασίες.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης των εγκατεστημένων υλικών.

Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί:

A) Έλεγχο των πινάκων πυρανίχνευσης 4 φορές ανά έτος

B) Έλεγχο των ζωνών ανίχνευσης 4 φορές ανά έτος

Γ) Έλεγχο όλων των buttons αναγγελίας πυρκαγιάς 4 φορές ανά έτος

Δ) Έλεγχο όλων των σειρήνων 4 φορές ανά έτος

E) Έλεγχος όλων των μπαταριών 4 φορές ανά έτος

ΣΤ) Θα γίνεται αποσύνδεση , καθαρισμός, επανατοποθέτηση και έλεγχος όλων των ανιχνευτών 2 φορές ανά έτος.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σε διαστήματα ισοκατανεμημένα κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει άμεσα τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν για συντήρηση και επισκευή βλαβών των συστημάτων κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το κόστος των ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα έχει δυνατότητα εφόσον κρίνει αναγκαίο να προμηθεύσει η ίδια τα ανταλλακτικά στον συντηρητή.

Κατάλογος τιμών των σημαντικότερων υλικών και ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγησή του.

Ο συντηρητής θα προσκομίζει καρτέλα ελέγχου ή θα τηρεί βιβλίο στα οποία θα αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες εργασίες και οι τυχόν παρατηρήσεις σύμφωνα με τις αναλυτικές διαδικασίες συντήρησης. Αυτά θα παραδίδονται στον υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα οριστεί για αυτό τον σκοπό.

Στην περίπτωση κατά την οποία θα κληθεί ο συντηρητής από την Υπηρεσία για επισκευή βλάβης που προέκυψε στα συστήματα πυρανίχνευσης , αυτή θα αποκαθίσταται εντός 3 ωρών. Στην περίπτωση κατά την οποία η βλάβη δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αντιμετωπισθεί άμεσα δίδεται προθεσμία 12 ωρών έως την αποκατάστασή της.



Η κλήση για αποκατάσταση έκτακτης βλάβης θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή.

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει πλάνο αποτύπωσης των οδεύσεων των γραμμών πυρανίχνευσης, στα κτίρια που δεν υπάρχει και θα τοποθετηθεί δίπλα στον πίνακα πυρανίχνευσης μέσα σε πλαστικοποιημένο χαρτί.

Στην περίπτωση που γίνει επέκταση του δικτύου πυρανίχνευσης του κάθε κτηρίου θα ενημερώνεται και το πλάνο.

Πριν από την υποβολή προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τους ενδιαφερομένους.-

Η Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ

