



ANTONIOS CHLOROS
28/09/2026 13:58



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6aba37d112458a2253cd2937
ΑΠ:16493
Υπογραφή: 28/09/26 13:34
Διανομή: 28/09/26 13:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΡΥΜΩΝΗ
ΤΗΛ. : 213 2046171
E-mail:drimonia@dromokaiteio.gr

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΧΑΪΔΑΡΙ:28-09- 2026

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών του, για δύο (2) έτη.
C.P.V. : 50413200-5

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 118.
2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
6. Το Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α' 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
12. Την αριθ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας (Β' 3075) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
13. Την απόφαση της υπ' αριθ.2602^{ης}/06-05-2026 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (θέμα 8^ο) «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2026»
14. Την απόφαση της υπ' αριθ.2612^{ης}/23-09-2026 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (θέμα 4^ο) « Έγκριση αποτελεσμάτων άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας και διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απευθείας ανάθεση, ανοικτής σε ενδιαφερόμενο, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών του, με αναπροσαρμογή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης από 12.114,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για να διασφαλιστεί, η παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας και να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου, για δύο (2) έτη»
15. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.16461/28-09-2026(ΑΔΑ: ΨΞΙ5469Η27-ΝΟΚ), ποσού 15.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. προτίθεται να αναθέσει την συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών του (CPV: 50413200-5), συνολικού κόστους 15.000,00€ ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για δύο (2) έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α.Ε.0889^α / Α.Λ.Ε.24209890000001

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015 Ε 00185.0001

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία αποσφράγισης της προσφοράς.
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Η προσφορά μπορεί να αποστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδεται στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας - Πρωτοκόλλου **έως 08-10-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00' π.μ.** Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. στις 08-10-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30' π.μ.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα – αποδεικτικά μέσα:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των εταιρειών.

Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος των ανωτέρω προσώπων του οικονομικού φορέα (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών). Η Υ.Δ. υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή υποβάλλεται από έκαστο υπόχρεο χωριστά.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση»,

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική). Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

4.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' και τους λοιπούς όρους της παρούσας και ότι δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σημείωση:

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το πιστοποιητικό αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
- Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας.

Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ' αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες), και εφόσον υπογράφονται ψηφιακά απαιτείται να εκδίδονται μέσω του gov.gr.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- ✓ Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- ✓ Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- ✓ Φόρος 8%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΛΩΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χαϊδάρι 14-07-2026

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές
Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των δομών

Γενικά:

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα επανελεγχθούν, θα συντηρηθούν και όπου είναι αναγκαίο θα αναγομωθούν μόνο από πιστοποιημένες εταιρίες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005.

Οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες θα σημειθούν και επανατοποθετηθούν με ευθύνη και επίβλεψη του αρμοδίου τεχνικού υπεύθυνου της αναδόχου εταιρίας.

Οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και σήμανσης των αναγομωμένων πυροσβεστήρων εφαρμόζονται όπως ορίζεται στο ΦΕΚ52/Β/2005.

Εξωτερικά, ο πυροσβεστήρας θα φέρει την κατάλληλη σήμανση όπως αυτή καθορίζεται στο άρ.4 ΦΕΚ 52/Β/2005 καθώς επίσης και την ανεξίτηλη σήμανση που καθορίζεται στο αρ.3 ΦΕΚ1218/Β/2005.

Οι οδηγίες χρήσης (κωδικοποιημένες και εικονογραφημένες πληροφορίες λειτουργίας) του πυροσβεστήρα θα είναι σαφείς και απλές και θα επικολλώνται επί του σώματος του πυροσβεστήρα.

Θα αναφέρεται επίσης σαφώς και ευκρινώς η αποδεκτή ή μη χρήση του πυροσβεστήρα σε υλικά υπό ηλεκτρική τάση.

Θα αναγράφεται επίσης το βάρος του πυροσβεστήρα και το βάρος του περιεχομένου του.

Οι προς αναγόμωση πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται θα πρέπει μέσα σε 48 ώρες να επιστρέφονται αναγομωμένοι & συντηρημένοι όπου υπάρχουν περισσότεροι των δύο.

Σε σημεία που ενδεχομένως υπάρχει μεμονωμένος πυροσβεστήρας θα αναγομώνεται και θα επανατοποθετείται αυθημερόν.

Το αρμόδιο άτομο της εταιρίας, κατά τη συλλογή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη του τη μείωση της πυροπροστασίας των χώρων, για αυτό το λόγο η συλλογή τους θα γίνει σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση θα συλλεχθούν προς αναγόμωση- συντήρηση οι μισοί πυροσβεστήρες και στη δεύτερη φάση οι άλλοι μισοί, έτσι ώστε να υπάρχει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) στα κτίρια.

Κανένα κτίριο ή χώρος ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς την στοιχειώδη πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των υπαρχόντων σ' αυτό πυροσβεστήρων.

Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναδόχου εταιρίας είναι η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).

Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν ελαττώματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε βαλβίδες, ακροφύσια εκκένωσης, μανόμετρα, σκανδάλες απελευθέρωσης, ανακουφιστικές βαλβίδες, εσωτερικά φιαλίδια πίεσης σωλήνες εκκένωσης κατασβεστικής ουσίας, κ.λπ. που δεν μπορούν να επισκευαστούν, θα καταγράφονται, θα αναφέρεται ο χώρος τοποθέτησής τους, θα συντάσσεται μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων με ευθύνη του Τεχνικού υπεύθυνου της εταιρίας και θα αντικαθίστανται.

Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν φθορές στο σώμα (κύλινδρος), στις συγκολλήσεις κεφαλής, βάσης και σώματος, θα υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή πριν την απόρριψή τους, θα καταγράφονται στο μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων και θα αντικαθίστανται.

Σε κάθε περίπτωση:

1. οι προς απόρριψη πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται αιτιολογημένα με σχετική βεβαίωση του Τεχνικά υπεύθυνου του ανάδοχου
2. πριν την αντικατάστασή τους θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου που έχει οριστεί από το Νοσοκομείο
3. το μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων όπου θα αναφέρονται οι χώροι από όπου απορρίφθηκαν, θα υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και στον αρμόδιο που έχει οριστεί από το Νοσοκομείο.
4. Η διαδικασία συντήρησης - αναγόμωσης όλων των πυροσβεστήρων θα διενεργηθεί το πολύ εντός 2 μηνών από την ανάθεση. Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί το μητρώο των ακατάλληλων πυροσβεστήρων.

Διαχείριση Ακατάλληλων Πυροσβεστήρων

- **Παραλαβή & Κόστος:** Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απομακρύνει τους ακατάλληλους ή προς απόσυρση πυροσβεστήρες από όλα τα σημεία ευθύνης του νοσοκομείου. Κάθε κόστος (εργατικά, μεταφορικά μέσα, καύσιμα) βαρύνει αποκλειστικά την ίδια.
- **Πιστοποίηση:** Η εταιρεία οφείλει να εκδώσει επίσημη Βεβαίωση Παραλαβής και Καταστροφής/Ανακύκλωσης. Οι πυροσβεστήρες αποτελούν εξοπλισμό υπό πίεση και εμπεριέχουν υλικά που απαιτούν ειδική περιβαλλοντική διαχείριση.

Τοποθέτηση Νέων Πυροσβεστήρων

- **Διαδικασία:** Η εταιρεία παραλαμβάνει τους έτοιμους, νέους πυροσβεστήρες από την αποθήκη του νοσοκομείου.
- **Εγκατάσταση:** Τους μεταφέρει και τους τοποθετεί στις προκαθορισμένες θέσεις (στήριξη σε τοίχο, σήμανση κ.λπ.) εντός ή εκτός των κτιρίων, αντικαθιστώντας αυτούς που αποσύρθηκαν.

- Δαπάνες: Η εργασία αυτή εκτελείται με δικά της έξοδα και προσωπικό, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο.

Να σημειωθεί ότι για τα ακολουθία έτη ο αριθμός των προς απόσυρσης πυροσβεστήρων βάση χρονολογίας κατασκευής

- για το έτος 2026 τεμάχια 100
- για το έτος 2027 τεμάχια 128
- για το έτος 2028 τεμάχια 30

Κατάσταση των καταγεγραμμένων πυροσβεστήρων ανά κτίριο - χώρο (εντός και εκτός του Νοσοκομείου) θα δοθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε όλους τους πυροσβεστήρες ανεξαρτήτου ομάδας ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει συγκεκριμένο δακτυλίδι που θα δηλώνει την διαδικασία συντήρησης - αναγόμωσης τους.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσθέτει - τοποθετεί όπου του ζητηθεί σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, νέους πυροσβεστήρες σε χώρους και κρίνεται αναγκαίο από την Τεχνική Υπηρεσία.

Η προμήθεια των πυροσβεστήρων θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

Η χρησιμοποιούμενη για αναγόμωση σκόνη (όπου η αναγόμωση απαιτηθεί) θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αποδοχής της ως υλικού πυρόσβεσης και καταλληλότητας χρήσης.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις πιστοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές σε επίσημη Ελληνική μετάφραση, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

- 1) Εμπορικός τύπος σκόνης: (χρώμα / εταιρεία παραγωγής).
- 2) Χημικός τύπος και ποσοτική ανάλυση.
- 3) Συμφωνία με Ευρωπαϊκό κανονισμό.
- 4) Κατασβεστική εκτίμηση (extinguishing rating) με πυροσβεστήρα 6kg. Αναφορά στο χρησιμοποιούμενο τεστ.
- 5) Εφαρμοσμένη και πιστοποιημένη χρήση σε τύπους πυρκαγιάς.
- 6) Συσσωμάτωση και συσσώρευση.
- 7) Τοξικότητα (επίσημα πιστοποιημένες μετρήσεις και συγκριτικά στοιχεία) στην υγεία και στο περιβάλλον.
- 8) Ηλεκτροαγωγιμότητα (πιστοποιημένη μέτρηση εφαρμογής της ξηράς σκόνης σε στοιχεία υπό ηλεκτρική τάση).
- 9) Εσωτερική πίεση και πίεση λειτουργίας.
- 10) Τέλος, η σκόνη θα πρέπει να παρουσιάζει καλή ροή (μέγεθος κόκκων) και να είναι συμβατή με τη διάμετρο του ακροφυσίου του πυροσβεστήρα.

Όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα ακολουθούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης (όπου χρειαστεί) που καθορίζονται από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV, V και VI του ΦΕΚ 52/Β/2005 και το τροποποιητικό αυτού ΦΕΚ1218/Β/2005.

Μετά τους ελέγχους και πριν την πλήρη συναρμολόγηση, θα πρέπει να τοποθετείται αναγνωριστικό στοιχείο που θα αποδεικνύει τον εσωτερικό έλεγχο και αναγόμωση του πυροσβεστήρα.

Το πλήθος των πυροσβεστήρων των κτιρίων και χώρων, καλύπτεται από πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 6kg και στα υπόγεια αυτών με 12 kg.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ "ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ" (CO2)

Η συντήρηση, επανελέγχος και αναγόμωση καθώς και η σήμανση και ασφαλής λειτουργία των πυροσβεστήρων αυτού του τύπου κατασβεστικού υλικού, ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV ΣΤΗΛΗ 5 του ΦΕΚ 52/Β/2005 και ΠΑΡΑΡΤ. V & VI.

Όλοι οι υπάρχοντες πυροσβεστήρες οι οποίοι μετά το μακροσκοπικό έλεγχο παρουσιάζουν έστω και το **παραμικρό πρόβλημα** κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τη στήλη 5 ΠΑΡΑΡΤ. IV του ΦΕΚ 52/Β/2005, θα καταγράφονται από τον Τεχνικά υπεύθυνο του αναδόχου σε ειδικό μητρώο ελέγχου, θα ελέγχονται υδραυλικά και μετά τον έλεγχο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία βεβαίωση καλής λειτουργίας τους.

Η απόρριψη πυροσβεστήρα CO₂, θα συνοδεύεται αιτιολογημένα με σχετική βεβαίωση του Τεχνικά υπεύθυνου του ανάδοχου.

Πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα είναι τοποθετημένοι στα λεβητοστάσια, στον ηλεκτρικό υποσταθμό, στις γεννήτριες, σε μηχανοστάσια κτιρίων κ.λπ.

Όλοι οι πυροσβεστήρες του παραπάνω τύπου θα συνοδεύονται από την κατάλληλη χειρολαβή και χοάνη εκκένωσης.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα σημαίνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στα ισχύοντα ΦΕΚ και θα επικολλάται η πινακίδα ελέγχου πυροσβεστήρα καθώς και η ανεξίτηλη ετικέτα.

Αυτοδιεγερόμενοι πυροσβεστήρες (οροφής)

Θα ελεγχθούν διεξοδικά, όπως ορίζει το ΦΕΚ52/Β2005, θα σημανθούν κατάλληλα και θα ελεγχθούν τα ακροφύσια των πυροσβεστήρων οροφής.

Εφόσον ο πυροσβεστήρας που εξασφαλίζει την προστασία ενός χώρου (λεβητοστάσια, μαγειρεία κ.α.) με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, αποσυνδεθεί για τον έλεγχό του, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανατοποθέτησή του αυθημερόν.

Θα συνταχθεί μητρώο ελέγχου και θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ή απόρριψης από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Οι πυροσβεστήρες που δεν είναι εγκατεστημένοι με τον ενδεδειγμένο τρόπο να επανατοποθετηθούν με ασφάλεια και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους .

Ειδικό Όροι

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε ελαττωματική λειτουργία επανελεγχόμενου πυροσβεστήρα (οποιοδήποτε τύπου κατασβεστικού υλικού) που θα συμβεί μετά τη συντήρηση και αναγόμωση (όπου αυτή απαιτείται) χωρίς να έχει

γίνει χρήση αυτού, θα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του πυροσβεστήρα με καινούριο.

3. Η μη απόδοση στην Υπηρεσία των απαραίτητων μητρώων ελέγχου συντήρησης ή απόρριψης, όπως αυτά καθορίζονται, θα συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών.
4. Οποιαδήποτε εργασία πλην της τακτικής συντήρησης - αναγόμωσης απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά των ανάδοχο. Σημειώνεται ότι το πλήθος των πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στους χώρους του Νοσοκομείου είναι σχετικά καινούριοι και αναγομωμένοι.
5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τον από το νόμο προσδιοριζόμενο κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, στον οποίο θα φαίνεται η έγκρισή της από τον αναγνωρισμένο φορέα. (ΚΥΑ 618/43/2005 & ΚΥΑ17230/671/2005). Στον εγκεκριμένο αυτόν κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχουν, πλην των άλλων, οπωσδήποτε πιστοποίηση για το απασχολούμενο προσωπικό, πιστοποίηση της δραστηριότητας ως αναγνωρισμένης εταιρίας κ.λπ.
6. Οι συμμετέχοντες με δήλωσή τους, υποχρεούνται, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης και χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου, να εκτελέσουν νέο έλεγχο συντήρηση και αναγόμωση σε πυροσβεστήρες οι οποίοι τυχόν εκκενωθούν μετά από χρήση. Η ενημέρωση του αναδόχου για τα ανωτέρω, θα γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία) και ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης δε θα μπορεί να ξεπερνά τις 2 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης. Η παραλαβή και τοποθέτηση και σε αυτήν την περίπτωση θα βαρύνει τον ανάδοχο.
7. Επισημαίνεται ότι για τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθεί αναγόμωση πυροσβεστικού υλικού, ο ανάδοχος θα αναγράφει την ημερομηνία αναγόμωσης και θα προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κατάσταση αναγομωμένων πυροσβεστήρων.
8. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα περιοδικού ελέγχου /συντήρησης/αναγόμωσης των πυροσβεστήρων.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία. Τα εργαλεία πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν και θα είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του, σε άλλα άτομα και φθορές στις εγκαταστάσεις.
10. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και να γίνει συνεννόηση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

Από την Τεχνική Υπηρεσία θα παραλάβει λίστα των πυροσβεστήρων ανά κτίριο, με την επισήμανση

- υποχρεωτικοί
- υπάρχοντες
- πρόβλημα

Θα γίνει επεξήγηση της προαναφερθείσας λίστας από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σημ. Στην τιμή της σύμβασης περιλαμβάνεται και η πιθανή αναγόμωση (εάν απαιτηθεί) 15 πυροσβεστήρων επιπλέον από τους παρακάτω αναφερόμενους.

Αναλυτική κατάσταση πυροσβεστήρων:

Σύνολο: 619

- ✓ Pa 6kg: 395 τεμάχια
- ✓ Pa 12kg: 56 τεμάχια
- ✓ Pa 12 kg (οροφής): 80 τεμάχια
- ✓ Co2: 78 τεμάχια
- ✓ Pa 6kg (οροφής): 10 τεμάχια

Ο Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας

Παντελής Κουδουνάς